

Prot. 3095_07.03.23



06/03/2023

Spett.le:

Comune di Villasimius

Servizi al territorio

P.zza Gramsci nr. 9

09049 Villasimius

Data : 06-03-23

Rif. :

Oggetto: Interventi Stazione sollevamento S9

In seguito a vostra gentile richiesta sottoponiamo di seguito descrizione interventi :

Intervento su collettore di mandata elettropompe realizzato in acciaio inox DN 200 , il quale presenta delle perdite da verificare e possibilmente sistemare in sede d'intervento . Su segnalazione del personale di conduzione non è possibile intercettare la premente a causa del malfunzionamento della saracinesca generale , per cui verrà fornito un raccordo a giunto sferico con attacco flangiato DN 100 per poter permettere lo svuotamento tramite autospurgo e successiva pulizia della camera di manovra . Una volta vuotata la premente si procederà a riparare le perdite tramite il rifacimento delle saldature , operazione durante la quale si verificherà lo stato di consistenza del collettore .


Galimberti 3G s.r.l.
Rappresentante Legale
Fabio Galimberti

Totale costi € 950,00 + iva

Validità offerta 20 gg

Opere civili, Autospurgo e quanto non descritto a vs carico