

CO.G.E. Service COSTRUZIONI GENERALI ELETTRICHE SERVICE SEL

Spett.le

Comune di Villasimius Servizi al Territorio Piazza Antonio Gramsci, 10 09049 **Villasimius**

Cagliari, 06 Ottobre 2023

Oggetto: Relazione tecnico-economica.

In seguito alla ns. sopralluogo eseguito, si è rilevata l'avaria di un inverter da 12,5 kW completamente guasto, per cui si necessita la sua sostituzione e/o eventuale riparazione.

Alla luce di quanto su esposto, la nostra valutazione economica per il ripristino della funzionalità del Vs. impianto fotovoltaico ammonta ad euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta) iva esclusa.

Inoltre, sempre in seguito a Vs. gentile richiesta, Vi presentiamo la ns. migliore offerta, per la prestazione professionale relativa alla presentazione della denuncia alla Agenzia delle Dogane, della produzione di energia elettrica, dell'impianto fotovoltaico al fine di determinare le accise a Vs. carico.

A tal proposito Vi informiamo che il costo dell'attività professionale per la presentazione della denuncia relativo ai seguenti anni di competenza: 2023 e 2025, ammonta a € 900,00 (novecento) iva esclusa.

Vogliamo porVi a conoscenza che, eventualmente foste interessati, siamo in grado di fornirVi un contratto di assistenza e controllo presso il Vs. impianto fotovoltaico al servizio della stazione di trattamento acque reflue, al fine di verificare il corretto funzionamento e/o eventuali anomalie che si dovessero riscontrare con il relativo costo. Tale controllo comprensivo della pulizia dei pannelli fotovoltaici, da eseguirsi semestralmente, ha un costo di €950,00 (novecentocinquanta) iva esclusa annuale.

In attesa di una Vostra cortese risposta distintamente salutiamo.

CO.G.E. Service s.r.l.

I'amministratore

Travecs ex social etc.



4,350,00